



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Iktatószám: NNGYK/50052-6/2026
Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea
Tel.: +36 1 896 8593

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély,
DOULTON ivóvíz tisztító termék-család
ólomeltávolításra tanúsított
Hivatkozási szám: -
Ügyintézőjük: Azari Katalin
Mellékletek: Használati útmutató kiegészítés
(2 oldal)

HATÁROZAT

A **Vízkutató Vízkémia Kft. – IVOVIZEM.HU** (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b., a továbbiakban: Engedélyes) kérelemre, az általa forgalmazott és a **Fairey Industrial Ceramics Ltd.** (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság) által gyártott **DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított** elnevezésű kisberendezés (a továbbiakban: Berendezés), mint engedély köteles termékek, ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati ivóvíz utókezelése célú, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazásának közegészségügyi szempontú megújítását elvégeztem

és az ivóvízbiztonsági engedélyét továbbra is megadom az alábbi alkalmazási feltételekkel:

- 1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma:** NNGYK/20391-5/2026.
- 2.) Korábbi engedély száma:** 37686-6/2021/KTEF.
- 3.) A Berendezés neve:** DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított
- 4.) A Berendezés forgalmazójának neve:** Vízkutató Vízkémia Kft. – IVOVIZEM.HU (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.)
- 5.) A Berendezés gyártójának neve:** Fairey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság)
- 6.) A Berendezés alkalmazási területe:** Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz utókezelése háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.
- 7.) A Berendezés típusai:**

- Szűrőbetét: Ultracarb vagy Biotect vagy UltraSterasyl.
- Típusok (szűrőház-variációk):
 - Csapra szerelhető típus, Countertop:
 - műanyag szűrőházzal (fehér DCP; bicentenáriumi elnevezés)
 - rozsdamentes acél szűrőházzal (DCS/DBS; bicentenáriumi elnevezés)
 - Beépíthető típus, sarokszelepre csatlakoztatható
 - Ecofast (bicentenáriumi elnevezés: Doulton Kingfisher)
 - Hordozható típus, gravitációs átfolyású

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220

e-mail: kozegeszseg@nngyk.gov.hu

Hivatali kapu NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

- rozsdamentes kivitel (név: British Berkefeld)

8.) A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Ezüst-kerámia előszűrő, aktívszén, ásványi szűrőanyag (speciálisan kezelt zeolit).

9.) A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: A felhasználás helyén történő vízkezelés (POU).

10.) A Berendezés ivóvízbiztonsági engedélyének érvényességi ideje: 2031. július 16.

11.) Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya NNGYK/24253-1/2026. iktatószámú, 2026. június 24-én kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a Fairey Industrial Ceramics Ltd. által gyártott **DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított** elnevezésű kisberendezésre vonatkozik.

12.) Az engedély kizárólag a Fairey Industrial Ceramics Ltd. által gyártott **DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított** elnevezésű kisberendezés hatóságomhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, szűrőanyagok, vízzel érintkező szerkezeti anyagok) Berendezésre vonatkozik, a Berendezés beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem:

1. táblázat

<i>Szűrőbetét</i>	<i>Vízkezelő anyagok</i>	<i>Anyag</i>	<i>Gyártó</i>
Ultracarb, Biotect, UltraSterasyl szűrőbetét (Doulton szabadalom)	Kerámia előszűrő felület	Égetett kerámia	Fairey Industrial Ceramics Ltd.
	Kerámia szűrőréteg 0,5-1 mikron pórusméret	Ezüstözött égetett kerámia	
	Aktívszén adszorbens	Aktívszén	
	Speciális szűrőanyag ólomeltávolítás céljából	Természetes anyag*	

*= A gyártó a pontos összetételét titkosan kezeli.

2. táblázat

<i>Vízzel érintkező alkatrész</i>	<i>Anyag / Típus</i>	<i>Gyártó</i>	<i>Higiénés minősítések</i>
Szűrőházak	rozsdamentes acél / AISI 304 ¹	Fairey Industrial Ceramics Ltd.	WRAS 2204075
	Acetal ²		
Tömítések	NBR gumi etilén-propilén		
Bekötés, csatlakozók, szelep	Poly(dimethylsiloxane)		
Kivezető csap	rozsdamentes acél / AISI 304		

¹= DCS, DBS, BritishBerkefeld típusnál

²= DCP és Ecofast típusnál

A benyújtott dokumentáció, valamint gyártói nyilatkozat alapján a Berendezés típusainak vízkezelő és vízzel érintkező anyagai megegyeznek egymással, valamint a korábbi engedélyezési eljárás során értékelt termékekkel, eltérés kizárólag a szűrőház anyagában, valamint a telepítés módjában (csapra vagy mosogatópult alá szerelhető) van. A Biotect és az UltraSterasyl szűrőbetét a korábbi eljárások során értékelt Ultracarb szűrőbetéttel megegyezik, eltérés csak a csatlakozó rész menetszámban és a megnevezésben van.

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelése a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Berendezésben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti az 1. és 2. táblázatban szereplő a szerkezeti anyagok

önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni. Az 1. és 2. táblázatban részletezett alkatrészek önállóan kizárólag az Engedélyes által forgalmazott **DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított** elnevezésű kisberendezés cserealkatrészeként forgalmazhatók.

13.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Berendezés, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelését (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelését).

14.) A Berendezés beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

15.) A Berendezést kizárólag a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése, karbantartása és regenerálása során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan a Korm. rendeletben, *a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 528/2012/EU rendeletben (a továbbiakban: 528/2012/EU rendelet), valamint *a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól* szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) leírtak a mérvadók.

16.) A Berendezés eltávolítási hatékonyságára, egészségre kedvező hatására vonatkozóan kizárólag olyan állítások tehetők, amelyek megfelelően alá vannak támasztva vizsgálati eredményekkel.

17.) A **DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított** elnevezésű kisberendezés műszaki leírása mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű használati útmutató kiegészítést mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Berendezés neve és típusai mellett az engedély számát és a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/24253-1/2026. iktatószámú előzetes szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó, 5-13. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- a) A Berendezés kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- b) Alkalmazási terület: hálózati ivóvíz háztartási, közösségi és munkahelyeken történő utókezelése.
- c) Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint fertőtlenítés után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a Berendezést át kell öblíteni, legalább 2 perces folyatás szükséges. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a Berendezést át kell öblíteni, legalább 5 perces folyatás szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
- d) A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak vagy megbízottjának szervizszolgáltatásként kell biztosítania a felhasználó részére
- e) A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét ezüstözött szűrőanyaggal, valamint rendszeres, 6 havonta történő szűrőbetét-cserével biztosítani kell. A szűrőcserék alkalmával a cserélésre nem kerülő alkatrészeket fertőtleníteni kell.

- f) A Berendezés beszerelésére kizárólag olyan ivóvízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek a Korm. rendelet előírásainak.
- g) A Berendezés a vizsgálati eredmények alapján alkalmas a szabad aktív klór, a szervesanyag tartalom, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A Berendezés alkalmas a csapvíz ólomtartalmának eltávolítására.
- h) A Berendezés közintézményekben történő, valamint közösségi célú alkalmazása esetén az alábbi **kiegészítő** alkalmazási feltételeket szükséges betartani:
- az alkalmazást a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak be kell jelenteni,
 - legalább 6 havonta történő szűrőcsere és fertőtlenítési gyakoriság szükséges,
 - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammónium, nitrí;
 - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml,
 - az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés),
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni,
 - a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.
- i) A Berendezés munkahelyeken történő, közösségi célú alkalmazása esetén az alábbi **kiegészítő** alkalmazási feltételeket kell betartani:
- legalább 6 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság szükséges,
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni,
 - a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

18.) Az Engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Berendezés forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

19.) A Berendezés csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Berendezés megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni az engedély számát.

20.) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig érvényes. Az engedélyezett DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított elnevezésű kisberendezés engedélyének megújítását az Engedélyes az engedély lejártát megelőzően Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) **kérelmezheti**. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 5. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

21.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított elnevezésű kisberendezésnek a

mindenkori EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Berendezésre és az ivóvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

22.) Az engedély kérelemre történő módosítása az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás miatt lehetséges.

23.) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az Engedélyes nem jelenti be, vagy az az engedélyezési eljárás során vizsgált higiénés minimumkövetelményeknek a Berendezés már nem felel meg.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNGYK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a **DOULTON ivóvíz tisztító termék-család ólomeltávolításra tanúsított** elnevezésű kisberendezés Használati útmutató kiegészítése.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 64.800 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezttem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az NNGYK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2026. június 19. napján az általa forgalmazott és a Fairey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság) által gyártott Berendezés, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 37686-6/2021/KTEF számon kiadott és a 48335-7/2023/KTEF számon módosított engedélyének megújítását kérelmezte.

Az iratok áttekintését követően megállapítottam, hogy a Berendezésre kiadott 37686-6/2021/KTEF. iktatószámú engedély 2021. július 22-én került kiadásra, így az 5 éves megújítási ideje még nem járt le.

Az Engedélyes által benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgáltam és a vizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy Engedélyes kérelme a Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4. pontjában előírtakat nem a teljes pontossággal tartalmazta.

Nem került benyújtásra az NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által kiadott előzetes szakvélemény száma.

A benyújtott kérelmet az előzetes szakvélemény alapján kellett átdolgozni. A kérelemnek tartalmaznia kellett a Berendezés szakvéleménye szerinti megnevezését, típusait, a hazai forgalmazó cég nevét, adószámát, telephelyeit, a gyártó cég nevét, telephelyét, gyártási helyeket, a Berendezés felhasználási területét (részletezve).

Nem került benyújtásra magyar nyelvű használati útmutató. Az útmutatót szintén az előzetes szakvéleménynek megfelelően kellett elkészíteni. Az útmutatónak tartalmaznia kellett a Berendezés megnevezését, típusait és a közegészségügyi alkalmazási feltételeket.

Nem kerültek benyújtásra gyártói nyilatkozatok a Berendezés változatlan gyártási körülményeiről, valamint a Berendezés változatlanságáról (különös tekintettel az összetételére, a gyártás során felhasznált alap- és segédanyagok minőségére, a felépítésére, típusára, gyártójára).

Továbbá megállapítottam, hogy az Engedélyes *az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. sz. melléklete IV.13. pontja szerint megállapított, a közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási díj megfizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem igazolta.

Az EüM rendelet 1. mellékletének IV.13. pontja szerint, ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint fürdővíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termékek, vegyszerek, szűrőanyagok, technológiák nyilvántartásba vételének megújítása, felülvizsgálata 64. 800 Ft/termék, igazgatási szolgáltatási díj köteles.

Fentiekre tekintettel, az NNGYK/50052-2/2026. számú végzésemben az előzetes szakvélemény számának, az átdolgozott kérelem, a használati útmutató, a nyilatkozatok és az igazgatási díj megfizetését igazoló dokumentum megküldésére szólítottam fel az Engedélyest.

Engedélyes az előírt dokumentumokat a meghatározott határidőre benyújtotta.

Továbbá a Fairey Industrial Ceramics Ltd. nyilatkozattal igazolta, hogy az előző szakvéleményezési és nyilvántartásba vételi eljárás óta a Berendezés összetételében és a gyártási eljárásában nem történt változás.

A 2026. június 24-én kiadott, NNGYK/24253-1/2026. iktatószámú szakvéleményben a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály az ivóvízbiztonsági engedély megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

A Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály az NNGYK/24253-1/2026. számú előzetes szakvéleményében, a Berendezés csapra szerelhető DCS típus egy gyárilag új példányának laboratóriumi vizsgálatai során megállapította, hogy: *„Helyes üzemeltetés mellett a termék ivóvízminőség-romlást nem okoz.*

Biztonságos üzemeltetés: beüzemeléskor és 2-3 napos üzemszünetet követően át kell öblíteni. Beüzemeléskor legalább 2 perces, üzemszünetet követően legalább 5 perces folyatás szükséges. A termék mikrobiológiai védelmét ezüstözött szűrőanyaggal, valamint rendszeres, legalább 6 havonta történő fertőtlenítéssel, szűrőbetét-cserével biztosítani kell.

A termék a vizsgálati eredmények és a felépítése alapján alkalmas a szabad aktív klór, a szervesanyag tartalom, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A termék alkalmas a csapvíz ólomtartalmának eltávolítására.

A termékeket kizárólag a felsorolt feltételek betartása mellett szabad alkalmazni, a termék mellé a forgalmazó köteles használati útmutatót mellékelni, amelyben a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről (5) - 13) pontok)."

Mindezek alapján megállapították, hogy a Berendezés ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz utókezelése célú, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazásának – szakvéleményük 1-4. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett, közegészségügyi szempontból akadály nincs.

Az NNGYK/24253-1/2026. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet az 5-13. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Berendezés mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„10. § (1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:

a) rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,

b) nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,

c) nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá

d) nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben."

A Korm. rendelet 10. § (7) – (9) bekezdése előírja, hogy:

„10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.

(9) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok nyilvántartásba vételének vagy a termékek ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az alkalmazási feltételek és a tájékoztatási kötelezettség betartását a népegészségügyi szerv és az NNGYK ellenőrzi."

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján:

„12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjában felsorolt termékeket az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozó (a továbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNGYK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi úgy, hogy az alkalmazási mód és a felhasznált

anyagok figyelembevételével alkalmazási feltételeket határoz meg a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében. Az NNGYK az engedélyezési eljárás során vizsgálja az ivóvízzel és a használati melegvízzel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó higiénés minimumkövetelményeknek való megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése figyelembevételével. Az ivóvízbiztonsági engedélyben előírt, a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről az engedélyes a felhasználókat a termék használati útmutatójában tájékoztatja.”

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„12. § (2) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig hatályos.

(3) Az ivóvízbiztonsági engedély megújítását az engedélyes az engedély lejártát megelőzően kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapján:

„12. § (4) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja

a) ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az engedélyes nem jelenti be, vagy

b) az (1) bekezdésben meghatározott higiénés minimumkövetelményeknek a termék már nem felel meg.

(5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti

a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén.”

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapján:

„19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az előzetes szakvélemény alapján - megállapítottam, hogy a Berendezés ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz utókezelése célú, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNGYK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvélemény alapján és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel ivóvízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében, hogy a Berendezés alkalmazása ne eredményezze a víz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz, szín és szaganyagok, illetve szennyező anyagok vízbe kerülését.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11) bekezdésére tekintettel került előírásra.

A Berendezés csomagolására vonatkozó rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése írja elő.

Az engedély hatályára és megújítására vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az engedély módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése tartalmazza.

A Berendezés és használati útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 19. § (11) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:

„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

Az Ehi 14/B. § (9) bekezdése alapján az az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételhez kötött termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok bejelentésével, az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő, ivóvíz-biztonsági engedély alapján forgalomba hozható termékek, vízkezelésre szolgáló berendezések ivóvíz-biztonsági engedélyezésével, valamint a fürdővízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő bejelentésköteles anyagok, termékek bejelentésével és a fürdővíz-biztonsági engedélyhez kötött fürdővíz- vízkezelési eljárások engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvíz-biztonsági engedélyezést teljes eljárásban folytattam le.

Az EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 16. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (64.800,- Ft) az Engedélyes megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint:

„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján:

„Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint:

„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési bírságot nem helyez kilátásba.”

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint:

„A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) és (3) bekezdésében biztosított hatáskörben, a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg.

A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontjára, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *kiadmányozási szabályzatról* szóló 6/2026. (III. 13.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Budapest, elektronikus időbélyegző szerint.

Dr. Oroszi Beatrix
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából

Belláné Apostol Mária
főosztályvezető

Határozatot kapják:

- Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b., cégkapus elérhetőség: 10876587)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (tárhely)
- Irattár